Storatherm Aqua AF 1000/1_C, Zásobník pitnej vody s Fóliový plášť, biela, 10 bar

Číslo výrobku: 7848100

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AF 1000/1_C
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	107,5 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý objem zásobníka pitnej vody	932 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	41 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Prevádzková teplota zásobníka pitnej vody	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Prevádzkový pretlak zásobníka pitnej vody	10 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	16 bar
Prírubové pripojenie EFHR	DN180
Prípojka pitnej vody	R 1 1/4"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	R 1 1/4"
Cirkulačná prípojka	R 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 1 1/4"
Prípojka prítoku/odtoku	R 1 1/4"
NL počet tradičný	38,8
Straty pri udržiavaní teploty zásobníka pitnej vody	142 W
Vykurovacia plocha hore	4,48 m²
Priemer	1065 mm
Priemer bez izolácie	850 mm
Max. výška	2058 mm
Výška bez izolácie	1962 mm
Hĺbka	1152 mm
Miera sklopenia cca.	2173 mm
Hmotnosť	288,10 kg

popis

Storatherm Aqua
Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TÚV vo zvislej polohe s vnútorným výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: pattr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti A, B a C. Zásobníky na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.