

Storatherm Aqua AF 2000/1_C, zasobnik wody użytkowej, Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7848300

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	AF 2000/1_C
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	120 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej	1924 l
Pojemność nominalna węzownicy karbowanej	58 l
Wykonano wg	EN 12897
Ilość króćców	0 St.
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej	95 °C
Dop. temperatura robocza węzownicy	110 °C
Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w węzownicy	16 bar
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN180
Przyłącze wody pitnej	R 2"
Przyłącze węzownic(-y)	R 1 1/4"
Przyłącze cyrkulacji	R 1 1/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 2"
Przyłącze zasilania / powrotu	R 1 1/4"
Konwencjonalna liczba NL	57,0
Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej	188 W
Węzownica górna	7,14 m ²
Średnica	1440 mm
Średnica bez izolacji	1200 mm
Maks. wysokość	2140 mm
Wysokość bez izolacji	2039 mm
Głębokość	1515 mm
Przekątna przechyłu ok.	2350 mm
Waga	650,00 kg

Opis

Storatherm Aqua

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z węzownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.