

Storatherm Aqua AF 200/1M_B, ivóvíztároló

Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7861700

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	AF 200/1M_B
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	75 mm
Energhatékonyági besorolás	B
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	191 l
Hullámcső névleges tartalma	6 l
Végrehajtó a köv. szerint:	EN 12897
Karmantyúk száma	1 St.
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	16 bar
Karima csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	R 3/4"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 3/4"
Előremenő/visszatérő csatlakozása	R 1"
Hagyományos NL-szám	4,8
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	50 W
Hővesztesség (kWh/24 óra) az ivóvíztárolóban	1,20 kWh/24 h
Fűtőfelület fent	0,89 m²
Átmérő	600 mm
Max. magasság	1435 mm
Mélység	669 mm
Döntési méret kb.	1531 mm
Súly	79,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez álló kivitelben és egy belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

Az ivóvíztároló 500 literig az A, B és C energiahatékonyági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiahatékonyági besorolásban áll rendelkezésre.

A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.