

Storatherm Heat Combi HC 1000/2_C, kombinált higiénés tároló, Fóliaköpeny, ezüstszín, 3 bar

Cikkszám: 7859800



Jellemzők

Típus	HC 1000/2_C
Szín	ezüstszín
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	120 mm
Energiatakarékos besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	844 l
Hullámcső névleges tartalma	12 l
Karmantyúk száma	10 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	3 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	3 bar
Hullámcső megeng. üzemi nyomása	6 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	G 1 1/2"
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	Rp 1 1/4"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1 1/4"
Hűtő- / melegvíz csatlakozása	Rp 1 1/4"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	141,00 W
Fűtőfelület fent	1,62 m²
Fűtőfelület lent	2,66 m²
Átmérő	1030 mm
Átmérő szigetelés nélkül	790 mm
Max. magasság	2142 mm
Magasság szigetelés nélkül	2135 mm
Döntési méret kb.	2201 mm
Súly	179,00 kg

Leírás

Storatherm Heat Combi

Kombinált tároló fűtő- és hűtővíz tárolására és ivóvíz melegítésére az átfolyási elv szerint. Választható álló kivitelben egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez. A beépített átfolyóvíz-melegítő rozsdamentes acél hullámcsőként van kialakítva. A fűtési visszatérő bevezetése a tárolóba egyréteges csővel történik. Két kapocs a hőérzékelők tetszőleges elhelyezését teszi lehetővé.

Tárolódénya S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vliess szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A tároló C energiatákarékos besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.