

Storatherm Aqua AF 3000/1, Sıcak su depolama tankları, beyaz, 10 bar

Ürün numarası: 7848400



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	AF 3000/1
Renk	beyaz
Sıcak su depolama tankları nominal kapasitesi	2695 l
Nominal içerik Kaynak borusu	77 l
Şuna göre tasarlanmıştır	EN 12897
Muf sayısı	0 St.
Sıcak su depolama tankları işletim sıcaklığı	95 °C
İzin verilen işletme sıcaklığı ısı aktarıcı	110 °C
Sıcak su depolama tankları çalışma aşırı basıncı	10 bar
İzin verilen işletme basıncı ısı aktarıcı	16 bar
Flanş bağlantısı EFHR	DN180
Bağlantı içme suyu	R 2"
Bağlantı Sıcak yüzey(ler)	R 1 1/4"
Sirkülasyon bağlantısı	R 2"
Bağlantı Soğuk/Sıcak su	R 2"
Bağlantı İleri/Geri akış	R 1 1/4"
Geleneksel NL sayısı	66,0
Üst sıcak yüzey	9,42 m²
Çap	1440 mm
İzolasyonsuz çap	1200 mm
Maks. yükseklik	2875 mm
İzolasyon hariç yükseklik	2797 mm
Derinlik	1515 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	3026 mm
Ağırlık	790,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua

İçme suyunun dolaylı ısıtılması için, içinde ısı eşanjörü bulunan, zeminde dikey kurulmak üzere tasarlanmış sıcak su deposu.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, DIN EN 12897 standardına ve 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönergesine uygun olarak tasarlanmıştır. Hijyenik açıdan temiz içme suyu emaye DIN 4753 T3 standardına uygundur.

500 litreye kadar olan içme suyu depoları çıkartılamaz yüksek verimli yalıtım sistemi ile yalıtılmıştır, DIN 4102-1 standardına uygun, B2 inşaat malzemesi sınıfı; içme suyu deposu > 500 litre ile 1000 litre aralığında 100 mm ile yalıtılmış; içme suyu deposu > 1000 litre ile 120 mm aralığındaki çıkartılabilir keçe ile yalıtılmış; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı. 2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir.

500 litre'ye kadar olan içme suyu depoları enerji verimliliği sınıfı A, B ve C olarak mevcuttur. İçme suyu depoları > 500 litre ise sadece enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.