

Storatherm Heat HF 2000/1_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, biela, 6 bar

Číslo výrobku: 7844300

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	HF 2000/1_C
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	120 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	1984 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	39 l
Počet objímok	9 St.
Prevádzková teplota	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	9 bar
Prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka nástavec/príruba	Rp 1 1/2"
Nástavec EEHR	Rp 1 1/2"
Prípojka Vykurovací plocha(y)	R 1 1/4"
Straty udržania tepla	188 W
Vykurovací plocha hore	4,47 m²
Priemer	1442 mm
Priemer bez izolácie	1200 mm
Max. výška	2173 mm
Výška bez izolácie	2142 mm
Miera sklopenia cca.	2281 mm
Hmotnosť	352,00 kg

popis

Storatherm Heat

Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navyše užitie externých zdrojov energie.

Prípojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °. odsadené, usporiadané ako prírodné alebo späťotokové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prírodné a späťotokové pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávací nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávací nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné obzvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.