

Storatherm Aqua Heat Pump AH 1000/1_C, augstas efektivitātes akumulators ar Plēves apvalks, balta, 10 bar



Preces numurs: 7845900



Īpašības

Tips	AH 1000/1_C
Krāsa	balta
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	108 mm
Energoefektivitātes klase	C
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība	902 l
Rievotās caurules nominālais tilpums	64 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba temperatūra	95 °C
Pieļaujamā siltummaiņa darba temperatūra	110 °C
Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes darba pārspiediens	10 bar
Pieļaujamais siltummaiņa darba spiediens	10 bar
Atloka atloks EFHR	DN180
Savienojuma uzmava EEHR	G 1 1/2"
Dzeramā ūdens savienojums	R 1 1/4"
Sildvirsmas(-u) savienojums	R 1 1/4"
Cirkulācijas pieslēgums	R 3/4"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 1 1/4"
Turpgaitas/atgaitas savienojums	R 1 1/4"
Parastais NL skaitlis	59,0
Siltuma saglabāšanas zudumi dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnē	140 W
Augšējā sildvirsmas	9,20 m²
Diametrs	1065 mm
Diametrs bez izolācijas	850 mm
Maks. augstums	2087 mm
Augstums bez Iso	1962 mm
Dzīlums	1149 mm
Augstums sasvārtā stāvoklī apm.	2188 mm
Svars	335,00 kg

Apraksts

Storatherm Aqua Heat Pump

Karstā ūdens tvertne netiešai karstā ūdens sildīšanai, īpaši siltumsūkņu izmantošanai, vertikālā versijā un, pēc izvēles, ar vienu vai ar diviem iekšējiem siltummaiņiem.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenopemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nopemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem pieejama energoefektivitātes klasēs B un C. Dzeramā ūdens tvertne > 500 litri pieejama tikai energoefektivitātes klasē C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.