

# Uruchomienie add. Cat. 3 kolejnego układu - Reflexomat RSC / Servitec S w tej samej lokalizacji

Indeks: 7945726

**reflex**

Thinking solutions.



## Dane

## Opis

Opis usługi:

Rozruch kolejnej instalacji kategorii 3 dla standardowej instalacji produktów z serii Reflexomat Compact RSC / Servitec S / Reflex Hydroflow, wykonywany przez dział obsługi klienta firmy Reflex, na który składa się:

- Ustawienie parametrów eksploatacyjnych instalacji określonych przez klienta,
- Sprawdzanie i ustawienie parametrów eksploatacyjnych oraz wydajności instalacji i jej funkcji w systemie
- Fillsoft i Fillset będą również sprawdzane
- Wszystkie wartości ustawień dokumentowane są w protokole.

Wymagania:

- połączenia elektryczne i hydrauliczne jednostki sterującej, elementów wyposażenia dodatkowego i napełniona instalacja zasilająca.
- naczynia rozszerzalnościowe stacji utrzymania ciśnienia nie mogą być wstępnie napełnione wodą.
- należy zapewnić wystarczający zapas wody do napełniania.