

Storatherm Heat Combi HC 800/2_C, kombinált higiénés tároló, Fóliaköpeny, ezüstszín, 3 bar

Cikkszám: 7859700



Jellemzők

Típus	HC 800/2_C
Szín	ezüstszín
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	120 mm
Energiatakarékosági besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	715 l
Hullámcső névleges tartalma	12 l
Karmantyúk száma	10 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	3 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	3 bar
Hullámcső megeng. üzemi nyomása	6 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	G 1 1/2"
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	Rp 1 1/4"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1 1/4"
Hűdég- / melegvíz csatlakozása	Rp 1 1/4"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	132,00 W
Fűtőfelület fent	1,62 m²
Fűtőfelület lent	2,66 m²
Átmérő	1030 mm
Átmérő szigetelés nélkül	790 mm
Max. magasság	1847 mm
Magasság szigetelés nélkül	1845 mm
Döntési méret kb.	1921 mm
Súly	152,00 kg

Leírás

Storatherm Heat Combi

Kombinált tároló fűtő- és hűtővíz tárolására és ivóvíz melegítésére az átfolyási elv szerint. Választható álló kivitelben egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez. A beépített átfolyóvíz-melegítő rozsdamentes acél hullámcsőként van kialakítva. A fűtési visszatérő bevezetése a tárolóba egyréteges csővel történik. Két kapocslevegő a hőérzékelők tetszőleges elhelyezését teszi lehetővé.

Tárolódénya S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vliess szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A tároló C energiatákarékosági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.