

Mise en service Cat. 2 pour Reflexomat, Variomat avec deux pompes/compresseurs

N° d'art.: 7945630

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Description

Description des prestations :

Mise en service de la catégorie 2 pour une installation standard de la gamme de produits Reflexomat, Variomat des séries -2 et -4, y compris du vase pilote et de l'unité de réalimentation par le service après-vente Reflex, comprenant :

- sans arrivée ni départ
- réglage de l'installation aux paramètres d'exploitation à renseigner par le donneur d'ordre
- contrôle du réglage et des paramètres d'exploitation ainsi que du rendement de l'installation et du fonctionnement correct au sein du système
- Fillsoft et Fillset feront l'objet d'un contrôle simultané
- Toutes les valeurs de réglage seront documentées dans un procès-verbal

Conditions à remplir:

- Raccordements électrique et hydraulique de l'unité de commande, des accessoires et installation d'approvisionnement remplie.
- Les vases d'expansion du système de maintien de pression ne doivent pas être préalablement remplis d'eau.
- Prévoir l'alimentation suffisante en eau de remplissage.