

# Reflex DE 1500, içinden akış geçmeyen, membranlı basınç genleşme haznesi, mavi, 25/2 bar

Ürün numarası: 7322100



Thinking solutions.



## Özellikleri

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Tip                                   | DE 1500   |
| Renk                                  | mavi      |
| Membran malzemesi                     | Butil     |
| Nominal hacim                         | 1500 l    |
| Maks. kullanım hacmi                  | 1200 l    |
| İzin ver. maks. sistem sıcaklığı      | 70 °C     |
| İzin ver. min. işletim sıcaklığı      | -10 °C    |
| İzin ver. maks. işletme sıcaklığı     | 70 °C     |
| İzin ver. maks. işletim fazla basıncı | 25 bar    |
| Gaz basıncı, fabrika tarafı           | 2 bar     |
| Bağlantı çapı                         | DN65/PN40 |
| Çap                                   | 1200 mm   |
| Maks. yükseklik                       | 2071 mm   |
| Su bağlantısının yüksekliği           | 291 mm    |
| Devrilme ölçüsü yakl.                 | 2149 mm   |
| Ağırlık                               | 850,00 kg |

## Beschreibung

Reflex DE

Örn. yangın söndürme ve sanayi suyu sistemleri, yerden ısıtma veya ısı kaynağı sistemleri gibi DIN 1988 standardına tâbi olmayan su tedarik sistemleri için içinden geçişli olmayan membranlı basınçlı genleşme haznesi. Tanklar DIN EN 13831'e uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.

- DIN EN 13831 standardına göre tam membran / 50 litreden itibaren değiştirilebilir
- Asgari %25 ile %50 aralığındaki antifriz katkısı için
- Su ile temas eden parçalar korozyona karşı korumalıdır
- Uzun ömürlü epoksi kaplama
- 33 litre'ye kadar braketli, 50 litre'den itibaren ayaklı
- Manometre dahil şu tipler:
  - 10/16 bar: Ø 1.000 mm'den itibaren
  - 25 bar: Ø 450 mm'den itibaren
- Klipsle korunan basınç göstergesi ve besleme basınç valfi

Bilgi:

İsviçre SWKI HE301-01 ve SVTI yönetmeliği uyarınca (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litre) için onay zorunluluğu yoktur.