

Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/2_B, augstas efektivitātes uzglabāšanas tvertne ar Plēves apvalks, balta, 10 bar



Preces numurs: 7864400



Īpašības

Tips	AH 500/2_B
Krāsa	balta
Izolācijas tips	Plēves apvalks
Izolācijas biezums	76 mm
Energoefektivitātes klase	B
Nominālais tilpums	428 l
Rievotās caurules nominālais tilpums	30 l
Ražots saskaņā ar	EN 12897
Darba temperatūra	95 °C
Pieļaujamā siltummaiņa darba temperatūra	110 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieļaujamais siltummaiņa darba spiediens	10 bar
Darba pārspiediens	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Savienojuma uzmava EEHR	G 1 1/2"
Dzeramā ūdens savienojums	R 1"
Sildvirsmas(-u) savienojums	G 1 1/4"
Cirkulācijas pieslēgums	G 3/4"
Aukstā/siltā ūdens savienojums	R 1"
Turpgaitas/atgaitas savienojums	G 1 1/4"
Parastais NL skaitlis	11,2
Solāro NL skaits	25,0
Pastāvīgie zudumi	78 W
Augšējā sildvirma	4,35 m²
Apakšējā sildvirma	1,65 m²
Diametrs	750 mm
Diametrs bez izolācijas	598 mm
Maks. augstums	1921 mm
Augstums bez Iso	1893 mm
Dzīlums	821 mm
Augstums saskvērtā stāvoklī apm.	2043 mm
Svars	204,00 kg

Apraksts

Storatherm Aqua Heat Pump

Karstā ūdens tvertne netiešai karstā ūdens sildīšanai, īpaši siltumsūkņu izmantošanai, vertikālā versijā un, pēc izvēles, ar vienu vai ar diviem iekšējiem siltummaiņiem.

Tvertne no tērauda S235JR+AR, izgatavota saskaņā ar DIN EN 12897 un Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Emaljēšana higiēniski tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4753 T3.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem izolēta ar nenopemamu, augstas efektivitātes izolācijas sistēmu, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2, dzeramā ūdens tvertne > no 500 līdz 1000 litriem izolēta ar 100 mm, dzeramā ūdens tvertne > 1000 litru ar 120 mm nopemamu flīsa izolāciju, saskaņā ar DIN 4102-1 celtniecības materiālu klasi B2.

Dzeramā ūdens tvertne līdz 500 litriem pieejama energoefektivitātes klasēs B un C. Dzeramā ūdens tvertne > 500 litri pieejama tikai energoefektivitātes klasē C.

Siltuma uzturēšanas zudumus nosaka uz ārēji sertificētiem testa stendiem.