

# Extwin TW 1 M, Mikroblasen-/Schmutzabscheider mit Gewinde, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9257610



## Merkmale

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Typ                 | TW 1 M        |
| Gehäusewerkstoff    | Messing       |
| Magnettyp           | Ansteckmagnet |
| Einbauvariante      | horizontal    |
| Betriebstemperatur  | 0 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck   | 10 bar        |
| Anschluss           | IG 1"         |
| Reinigungsanschluss | G 3/4"        |
| Anschlussvariante   | Gewinde       |
| Max. Volumenstrom   | 2,0 m³/h      |
| Durchmesser         | 63 mm         |
| Max. Höhe           | 275 mm        |
| Breite              | 122 mm        |
| Einbaulänge         | 88 mm         |
| Gewicht             | 1,70 kg       |

## Beschreibung

### Extwin Magnet

Kombinierter Luft-/Mikroblasen- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Systemkreisläufe. Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur zur Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten nicht absperzbaren Exvoid-T Großentlüfter.

Armatur für die Entfernung von Partikeln ab einer Größe von 5,0 Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür gestaltetem Einsatz.

Integrierter Hochenergie-Dauermagnet Easy Clip mit Ansteckfunktion für eine schnelle Anbindung ohne zusätzlichen Montageaufwand am Schlamm- und Schmutzabscheider. Hochleistungsmagnet besteht aus einer isostatisch gepressten Neodym Scheibe, der in eine Ansteckhülse aus TPE eingesetzt ist. Hocheffiziente Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Fluidstrom direkt in die Abscheidekammer durch axial ausgerichteten Magnetfeld. Partikel werden durch einfaches Abziehen des Ansteckmagneten vom Abscheidergehäuse und einer anschließenden Reinigung ohne Betriebsunterbrechung dauerhaft und gezielt aus dem System entfernt. Für Wartungsarbeiten kann der Ansteckmagnet durch einfaches Abziehen vom Abscheidergehäuse entfernt werden.

Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne Betriebsunterbrechung möglich.