Refix DT 1000/1000, vaso di espansione a membrana con precarica, verde, 16/2 bar

Codice articolo: 7320205

Thinking solutions.



Caratteristiche

Tipo	DT 1000/1000
Colore	verde
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	1000 l
Volume utile netto max	900 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	16 bar
Precarica impost. in fabbr.	2 bar
Numero attacchi	2 St.
Attacco	DN65/PN16
Diametro	1000 mm
Altezza max.	2034 mm
Altezza attacco acqua	174 mm
Misura di ribaltamento ca.	2086 mm
Peso	488,00 kg

Descrizione

Refix DT
Vaso di espansione a membrana con sistema di ricambio acqua sanitaria nel vaso, uso per bollitori acqua potabile, impianti di alimentazione idrica o per autoclavi Con membrana secondo le linee guida sugli elastomeri e W 270. Rivestimento esterno e interno secondo le linee guida KTW-A. Adatto esclusivamente a impianti per acqua fredda. Fino a Rp 1 1/4" con valvola di intercettazione e di svuotamento speciale Flowjet per ricircolo acqua nel vaso, a partire di DN50 attacco a T con due flange DUO di collegamento, per ricambio acqua nel vaso.

Vasi costruiti secondo norma EN 13831 e VDI 4708 o AD 2000. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Da 60 fino a 500 litri disponibile con Flowjet; opp. attacco doppio a T per ricambio d'acqua nel vaso
- Membrana sostituibile secondo DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C e W270, Costruito e verificato secondo DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-N. NW-0411AT2534
- Rivestimento interno ed esterno secondo KTW-A, Rivestimento in resina epossidica durevole
- Manicotto per segnalatore di rottura membrana
- Manometro e valvolina carico gas protetti da archetto in acciaio
- Per impiego in circuiti di acqua fredda (rispettare le istruzioni di montaggio e uso)

Avvertenza:
nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).

Avvertenza:
controllato e omologato a cura della SVGW.