

Storatherm Aqua Solar AF 200/2_A, napenergia-tároló, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7355600



Jellemzők

Típus	AF 200/2_A
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	75 mm
Energiatakarékosági besorolás	A
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	187 l
Hullámcső névleges tartalma	5 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	16 bar
Karíma csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	R 1"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 1"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1"
Előremenő / visszatérő csatlakozása	R 1"
Hagyományos NL-szám	1,1
Szolár NL-szám	4,2
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	40 W
Fűtőfelület fent	0,66 m²
Fűtőfelület lent	0,94 m²
Átmérő szigetelés nélkül	500 mm
Max. magasság	1260 mm
Magasság szigetelés nélkül	1222 mm
Szélesség	650 mm
Mélység	747 mm
Döntési méret kb.	1461 mm
Súly	70,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Solar

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez szolár támogatással álló kivitelben és két belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni.

Az ivóvíztároló 500 literig az A, B és C energiatakarékosági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiatakarékosági besorolásban áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.