

Inbetriebnahme add. Cat. 3 für jede weitere Anlage am gleichen Standort – Reflexomat RSC / Servitec S

Artikelnummer: 7945726

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Beschreibung

Leistungsbeschreibung:

Inbetriebnahme weitere Anlage Kategorie 3 für eine Standardanlage der Produktreihe Reflexomat Compact RSC / Servitec S / Reflex Hydroflow durch den Kundendienst bestehend aus:

- Einstellung der Anlage auf die vom Auftraggeber zu benennenden Betriebsparameter,
- Prüfung der Einstellung und Betriebsparameter sowie der Leistung der Anlage und Funktion im System
- Füllsoft und Füllset werden mitgeprüft
- Alle Einstellwerte werden in einem Protokoll dokumentiert.

Voraussetzungen:

- elektrischer und hydraulischer Anschluss der Steuereinheit, der Zubehörkomponenten und gefüllte Versorgungsanlage.
- Die Ausdehnungsgefäße der Druckhaltestation dürfen nicht mit Wasser vorgefüllt sein.
- Ausreichende Versorgung mit Füllwasser ist vorzusehen.