

Storatherm Aqua Solar AF 1500/2_C, zonneboiler, wit, 10 bar

Artikelnummer: 7849500



Kenmerken

Type	AF 1500/2_C
Kleur	wit
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	120 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	1407 l
Nom. inhoud gegolfde buis	16 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	16 bar
Bedrijfsdruk	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Aansluiting drinkwater	R 2"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 1 1/4"
Circulatie-aansluiting	R 1 1/4"
Aansluiting koud/warm water	R 2"
Aansluiting, voor- / terugloop	R 1 1/4"
NL getal conventioneel	18,0
NL getal zon	36,0
Warmteverlies	171 W
Verwarmingsoppervlak boven	1,89 m²
Verwarmingsvlak beneden	3,74 m²
Diameter	1240 mm
Diameter zonder isolatie	1000 mm
Max. hoogte	2216 mm
Hoogte zonder isolatie	2128 mm
Diepte	1290 mm
Kantelmaat ca.	2365 mm
Gewicht	495,00 kg

Beschrijving

Storatherm Aqua Solar

Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming met zonne-energie-ondersteuning in verticale uitvoering en met twee interne warmtewisselaars.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emaileren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslag tanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslag tanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslag tanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslag tanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslag tanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Drinkwateropslag tanks tot 500 liter verkrijgbaar in de energie-efficiëntieklassen A, B en C. Drinkwateropslag tanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmteverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.