

Storatherm Aqua AF 150/1M_B, Zásobník s pitnou vodou s Fóliový plášť, biela, 10 bar

Číslo výrobku: 7861600

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	AF 150/1M_B
Farba	biela
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	45 mm
Trieda energetickej efektívnosti	B
Menovitý obsah	152 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	5 l
Vyhotovené podľa	EN 12897
Počet objímok	1 St.
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	16 bar
Prevádzkový pretlak	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Nástavec EEHR	G 1 1/2"
Prípojka pitnej vody	R 3/4"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	R 1"
Cirkulačná prípojka	R 3/4"
Prípojka studenej vody/teplej vody	R 3/4"
Prípojka prítoku/odtoku	R 1"
NL počet tradičný	3,0
Straty udržania tepla	56 W
Vykurovacia plocha hore	0,70 m²
Priemer	540 mm
Max. výška	1172 mm
Hĺbka	614 mm
Miera sklopenia cca.	1267 mm
Hmotnosť	47,20 kg

popis

Storatherm Aqua

Zásobník teplej vody na nepriamy ohrev TUV vo zvislej polohe s vnútorným výmenníkom tepla.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, navrhnutý podľa DIN EN 12897 a smernice o tlakových zariadeniach 2014/68 / EU. Smaltovanie pre hygienicky nezávadnú pitnú vodu sa vykonáva podľa DIN 4753 T3.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov izolované s neodnímateľným, vysoko účinným [! - V: patr448417502745 @ This @ class46001051686421--] izolačným systémom, podľa DIN 4102-1 trieda stavebného materiálu B2, zásobníky na pitnú vodu nad 500 až 1 000 litrov izolované so 100 mm, zásobníky pitnej vody nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné objednať zvlášť.

Zásobníky na pitnú vodu do 500 litrov dostupné v triedach energetickej účinnosti A, B a C. Zásobníky na pitnú vodu nad 500 litrov k dispozícii iba v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.