

Storatherm Aqua AF 2000/1_C, opslagtank voor drinkwater met kunststof folie, wit, 10 bar

Artikelnummer: 7848300

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	AF 2000/1_C
Kleur	wit
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	120 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	1924 l
Nom. inhoud gegolfde buis	58 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Aantal moffen	0 St.
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Max. toel. bedrijfsdruk	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	16 bar
Bedrijfsdruk	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Aansluiting drinkwater	R 2"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 1 1/4"
Circulatie-aansluiting	R 1 1/4"
Aansluiting koud/warm water	R 2"
Aansluiting, voor-/terugloop	R 1 1/4"
NL getal conventioneel	57,0
Warmteverlies	188 W
Verwarmingsoppervlak boven	7,14 m ²
Diameter	1440 mm
Diameter zonder isolatie	1200 mm
Max. hoogte	2140 mm
Hoogte zonder isolatie	2039 mm
Diepte	1515 mm
Kantelmaat ca.	2350 mm
Gewicht	650,00 kg

Beschrijving

Storatherm Aqua

Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming in verticale uitvoering en met een interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in de energie-efficiëntieclassen A, B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.