Storatherm Heat HF 500/1_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, strieborná, 3 bar

Thinking solutions.

Číslo výrobku: 7843300



Vlastnosti

Typ	HF 500/1_C
Farba	strieborná
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	100 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý objem vyrovnávacej pamäti	461 l
Menovitý obsah vlnovitej trubky	16 l
Počet objímok	9 St.
Prevádzková teplota vyrovnávacej pamäti	95 °C
Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla	110 °C
Prevádzkový pretlak vyrovnávacej pamäti	3 bar
Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla	10 bar
Prípojka nástavec/príruba	G 1 1/2"
Nástavec EEHR	G 1 1/2"
Prípojka Vykurovacia plocha(y)	R 1"
Straty tepla pri udržiavaní teploty Vyrovnávacej pamäti	106,00 W
Vykurovacia plocha hore	1,87 m²
Priemer	797 mm
Priemer bez izolácie	597 mm
Max. výška	1940 mm
Výška bez izolácie	1950 mm
Miera sklopenia cca.	1991 mm
Hmotnosť	100,00 kg

popis

Storatherm Heat
Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navy-užitie externých zdrojov energie.
Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °. odsadené, usporiadané ako prívodné alebo spiatočkové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prívodné a spätné pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné ob-jednať zvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.