

Inbetriebnahme add. Cat. 2 für jede weitere Anlage am gleichen Standort – zwei Pumpen/Kompressoren

Artikelnummer: 7945721

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Beschreibung

Leistungsbeschreibung:

Inbetriebnahme jede weitere Anlage der Kategorie 2 für eine Standardanlage der Produktreihe Reflexomat, Variomat oder Servitec Vakuum-Sprührohrentgasung der Baureihen -2 und -4 inkl. des Steuergefäßes und der Nachspeiseeinheit durch den Kundendienst bestehend aus:

- Einstellung der Anlage auf die vom Auftraggeber zu benennenden Betriebsparameter
- Prüfung der Einstellung und Betriebsparameter sowie der Leistung der Anlage und Funktion im System
- Füllsoft und Füllset werden mitgeprüft
- Alle Einstellwerte werden in einem Protokoll dokumentiert

Voraussetzungen:

- elektrischer und hydraulischer Anschluss der Steuereinheit, der Zubehörkomponenten und gefüllte Versorgungsanlage.
- Die Ausdehnungsgefäße der Druckhaltestation dürfen nicht mit Wasser vorgefüllt sein.
- Ausreichende Versorgung mit Füllwasser ist vorzusehen.