Storatherm Aqua AF 200/1M_B, zasobnik wody użytkowej,Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7861700

reflex
Thinking solutions.



Dane

Typ	AF 200/1M_B
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	75 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej	191 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	6 l
Wykonano wg	EN 12897
Ilość króćców	1 St.
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej	95 °C
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	16 bar
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN110
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Przyłącze wody pitnej	R 3/4"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 3/4"
Przyłącze zasilania/powrotu	R 1"
Konwencjonalna liczba NL	4,8
Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej	55 W
Strata ciepła w kWh/24 h zbiornika wody pitnej	1,32 kWh/24 h
Wężownica górna	0,89 m²
Średnica	600 mm
Maks. wysokość	1435 mm
Głębokość	669 mm
Przekątna przechyłu ok.	1531 mm
Waga	79,00 kg

Opis

Storatherm Aqua
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z wężownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.