

Storatherm Aqua AF 150/1M_A, zasobnik wody użytkowej, Płaszcz foliowy, kolor biały, 10 bar

Indeks: 7355100

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	AF 150/1M_A
Kolor	kolor biały
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	75 mm
Klasa efektywności energetycznej	A
Pojemność nominalna zbiornika wody pitnej	155 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	6 l
Wykonano wg	EN 12897
Temperatura robocza zbiornika wody pitnej	95 °C
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Ciśnienie pracy zbiornika wody pitnej	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	16 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	G 1 1/2"
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN110
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Przyłącze wody pitnej	R 1"
Przyłącze wężownic(-y)	R 1"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 1"
Przyłącze zasilania/powrotu	R 1"
Konwencjonalna liczba NL	2,4
Straty ciepła w zbiorniku wody pitnej	36 W
Wężownica górna	0,83 m²
Średnica bez izolacji	500 mm
Maks. wysokość	1141 mm
Wysokość bez izolacji	1022 mm
Szerokość	650 mm
Głębokość	747 mm
Przekątna przechyłu ok.	1303 mm
Waga	56,00 kg

Opis

Storatherm Aqua

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji stojącej, z wężownicą.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej A, B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.