

Storatherm Aqua AF 3000/1, serbatoio dell'acqua potabile, bianco, 10 bar

Codice articolo: 7848400



Caratteristiche

Tipo	AF 3000/1
Colore	bianco
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile	2695 l
Contenuto	77 l
Eseguito secondo	EN 12897
Numero manicotti	0 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	95 °C
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	10 bar
Pressione massima scambiatore di calore	16 bar
Attacco a flangia EFHR	DN180
Attacco acqua potabile	R 2"
Attacco superfici di riscaldamento	R 1 1/4"
Attacco ricircolo	R 2"
Attacco acqua calda/fredda	R 2"
Attacchi mandata/ritorno	R 1 1/4"
Numero NL convenzionale	66,0
Superficie di riscaldante convenzionale	9,42 m²
Diametro	1440 mm
Diametro senza isolamento	1200 mm
Altezza max.	2875 mm
Altezza senza isol.	2797 mm
Profondità	1515 mm
Misura di ribaltamento ca.	3026 mm
Peso	790,00 kg

Descrizione

Storatherm Aqua

Bollitore d'acqua calda potabile in versione verticale e uno scambiatore di calore interno

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2. I serbatoi fino a 2000 litri vengono forniti con isolazione premontata. Serbatoi a partire da 3000 litri vengono trasportati in orizzontale, senza isolamento. L'isolamento va ordinato separatamente.

Serbatoio di acqua potabile fino a 500 litri disponibile nelle classi di efficienza energetica A, B e C. Serbatoio di acqua potabile > 500 litri disponibile solo nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.