Storatherm Heat HF 500/1_C, ısıtma ve soğutma sistemleri için yedek depo, gümüş, 3 bar

Ürün numarası: 7843300

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	HF 500/1_C
Renk	gümüş
Bastırma tipi	Folyo kaplama
Bastırma kuvveti	100 mm
Enerji verimlilik sınıfı	C
Depolama tankı nominal kapasitesi	461 l
Nominal içerik Kaynak borusu	16 l
Muf sayısı	9 St.
Depolama tankı işletim sıcaklığı	95 °C
İzin verilen işletme sıcaklığı Isı aktarıcı	110 °C
Depolama tankı çalışma aşırı basıncı	3 bar
İzin verilen işletme basıncı Isı aktarıcı	10 bar
Bağlantı manşon/flanş	G 1 1/2"
Bağlantı manşonu EEHR	G 1 1/2"
Bağlantı Sıcak yüzey(ler)	R 1"
Taraftan tutma kayıpları depolama tankı	106,00 W
Üst sıcak yüzey	1,87 m²
Çap	797 mm
İzolasyonsuz çap	597 mm
Maks. yükseklik	1940 mm
İzolasyon hariç yükseklik	1950 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1991 mm
Ağırlık	100,00 kg

Beschreibung

Storatherm Heat
Isıtma ve soğutma suyunun depolanması için yedek depo. Harici enerji kaynaklarının entegrasyonu için, zemine dikey kurulmak üzere tasarlanmış modellerin içinde, isteğe bağlı olarak flanşlı / flanşsız, bir / iki ısı eşanjörü.
Isı üreticisi ve tüketicisi için bağlantı ucu sıraları dikeye 100° açıda, yükleme veya boşaltma ucu olarak ayarlanmış. Bu bağlantı ucu sıralarının arasında, aynı zamanda, sensör manşonları, termometreler veya benzerleri için dikey olarak yerleştirilmiş vidalama olanakları bulunmaktadır. mevcut (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Düz borulu ısı eşanjörlü haznelerin boru demeti ısıtma yüzeyinde besleme ve geri dönüş ağızları mevcuttur.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, iç kısmı kaba ve dış kısmı korozyon korumalı.

1000 litre veya daha küçük olan yedek hazneler 100 mm ile yalıtılmıştır; yedek hazne > 1000 litre 120 mm çıkartılabilir keçe ile; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı. 2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yatık olarak, yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir. Hazneler, enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.