


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, serbatoio sottostante con Mantello in lamiera, bianco, 10 bar

Codice articolo: 7862800



Caratteristiche

Tipo	AC 150/1_B
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello in lamiera
Spessore coibentazione	52 mm
Classe efficienza energetica	B
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile	147 l
Contenuto	6 l
Eseguito secondo	EN 12897
Numero manicotti	1 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	95 °C
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	10 bar
Pressione massima scambiatore di calore	10 bar
Attacco manicotto/flangia	DN110
Attacco acqua potabile	R 1"
Attacco superfici di riscaldamento	R 3/4"
Attacco ricircolo	R 3/4"
Attacco acqua calda/fredda	R 1"
Attacchi mandata/ritorno	R 3/4"
Numero NL convenzionale	3,6
Perdite di calore del serbatoio dell'acqua potabile	41 W
Superficie di riscaldante convenzionale	0,89 m²
Diametro senza isolamento	500 mm
Altezza max.	590 mm
Larghezza	620 mm
Profondità	1031 mm
Misura di ribaltamento ca.	1300 mm
Peso	85,00 kg

Descrizione

Storatherm Aqua Compact

Bollitore per acqua potabile in versione orizzontale oppure verticale con scambiatore di calore interno.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.

Serbatoio di acqua potabile fino a 500 litri disponibile nelle classi di efficienza energetica B e C. Serbatoio di acqua potabile > 500 litri disponibile solo nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.